



Утверждаю:
Первый заместитель
г.о. Жигулевск

/Миллионова О.В./

Миллионова 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова с. Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области.
- 1.2 Адрес объекта 445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна ул. Нефтяников, 16;
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1252,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5236,4 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1948, последнего капитального ремонта --- г.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____ г., капитального ____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.4 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова с. Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области, ГБОУ ООШ №2.
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16.
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, безвозмездное пользование)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная, областная, федеральная)
- 1.10 Территориальная принадлежность (областная, региональная, муниципальная)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 443068, г. Самара, ул. А.Толстого, д.38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование*

Образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек/день. Вместимость 250 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Имеются два школьных автобуса .

1. маршрут: с. Солнечная Поляна – с. Богатырь - с. Солнечная Поляна;
2. маршрут: с. Солнечная Поляна – с. Зольное – с. Солнечная Поляна.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
(0,01-0,05 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающихся на кресло - колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект является доступным частично избирательно (О, Г, У), нуждается в адаптации мобильных категорий граждан.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с

		TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с TCP
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель главы
г.о. Жигулевск

/Миллионов О.В./

Подпись Ф.И.О.

2017 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от

« 24 » октября 2017 г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа №2 имени полного кавалера
ордена Славы Павла Федоровича Власова с. Солнечная Поляна городского округа
Жигулевск Самарской области (ГБОУ ООШ №2)

объекта)

(полное юридическое наименование

445362, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, с.
Солнечная Поляна ул. Нефтяников, 16

Телефон: 8 (84862) 68936, факс: 8 (84862) 68980, E-mail: , ghou2telegina@mail.ru;
директор- Телегина Елена Валерьевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и

должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445363, Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Жигулевск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16.

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской
области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное
обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 100 человека/день, вместимость 250 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее 2 этажа. несущие конструкции –
кирпичные; лестницы – железобетон;

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 1 основной, 5 запасных

8. Год постройки: 1948

9. Год последней реконструкции ____:

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Школьные автобусы	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет		нет
			нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					

Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	0,93м	К, О		$\geq 0,9$
*Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
*Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	5,7м	К		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	5,7м	К		
Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С		
Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С		
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С		
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
*Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,015	К, С, О		
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,015 м	К, С, О		
*Места отдыха	наличие	нет	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе,	$> 5\%$ (не менее 1 места)	нет	К		

стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	5,8 м;	О, С		
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	3 ступени	О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие	есть	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,30 м	О, С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
не травмирующие окончания	наличие	-	О		
- высота поручней	0,9 м	-	О		
Пандус на рельефе					
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		

-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещени я по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленн ый для инвалидов	Фактичес кая величина, наличие	Категори я для которых установле н норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	-			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	-	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С		
	*Навес	наличие	-	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки,	наличие	есть	К, О, С		

навес)					
Информация об объекте	наличие	есть	Г		
Лестница наружная	наличие	есть			
Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания поручней	наличие	нет	О, С		
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
Пандус наружный	наличие	нет			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	нет	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С		
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	5.00X3.00 м.	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,50 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,01м; Внутренний – 0,01м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	--	------------

у БТИ				норматив	ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	С одной стороны-поручень, с другой-стена	О, С		
	- на высоте	0,9 м	0,9м	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	0,4м	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	есть	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					

- стационарный	наличие	нет	К		
- мобильный	наличие	нет	К		
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	5 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5 x 3 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К, Г		
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г		
*Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г		
*Тактильная схема	наличие	нет	С		
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О		
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С		
*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
Поручни с двух сторон на	наличие	Перила	О		

лестнице		с одной сторон ы			
- на высоте	0,9 м	-	О		
- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Перила с одной сторон ы	О, С		
- на высоте	0,9 м	нет	О, С		
- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	нет	О, С		
- не травмирующие окончания	наличие	нет	О, С		
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
Лестница № (вкладка при					

наличии других лестниц)					
Лифт пассажирский	наличие	нет			
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	При новом строительс тве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующ их объектов $\geq$ 1,1x1,4	-	К		
- ширина дверного проема	при новом строительс тве $\geq 0,95$ м для действующ их объектов $\geq 0,8$ м-	-	К		
-* Поручни	наличие	-	О		
*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
*Знак доступности	наличие	-	К		
*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ по мещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленн ый для инвалидов	Фактич еская величин а, наличие	Кategori я для которых установле н норматив	Рекомен дуемы е меропр иятия по адапта ции: установ ка, создани е, ремонт, замена, реконс трукция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через		-			

окно/прилавок					
*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
Обслуживание в кабинете №					
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,3 м	К		
*Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
*Информация тактильная	наличие	нет	С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г		
-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К		
-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С		
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
Обслуживание с перемещением №					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	2м	К		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
*Место для сидения	наличие	-	О		
*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
Зал (с фиксированными местами)		-			

зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	1%	-	К	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		-	К	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2		-	Г	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	нет	Г		
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К		

* крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Раковина:					
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	-	К, О		
- опорный поручень	наличие	-	О		
Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К		
Душевые					
Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие	есть	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены нормативы	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		

Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
*Индукционная система	наличие	-	Г		

7. ВЫВОДЫ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области

Дата выдачи:

"05" августа 2014 года

Документы-основания: • Постановление администрации городского округа Жигулевск "О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления" от 22.12.2011г. №2621

Субъект (субъекты) права: Муниципальное казенное учреждение "Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий", ИНН: 6345021570, ОГРН: 1106382003914, дата гос.регистрации: 29.12.2010, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России №15 по Самарской области, КПП: 634501001; адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: Россия, Самарская область, городской округ Жигулевск, г.Жигулевск, ул.Пушкина, д.17

Вид права: Оперативное управление

Объект права: Нежилое здание школы № 2, назначение: Нежилое здание, 2 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1 900,3 кв.м, инв.№ 0000740, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, городской округ Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16

Кадастровый (или условный) номер: 63:02:0403012:1084

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "05" августа 2014 года сделана запись регистрации № 63-63-02/606/2014-036


Регистратор

Савукова М. Н.

М.П.

(подпись)

63-АН № 014714





МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области
(Управление Росреестра по Самарской области)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи:

24.11.2015

Документы-основания: • Постановление Администрации городского округа Жигулевск от 03.11.2015г. №2306 "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование"

Субъект (субъекты) права: Муниципальное казенное учреждение "Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий", ИНН: 6345021570, ОГРН: 1106382003914

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Кадастровый(условный) номер: 63:02:0403012:1574

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания школы №2, площадь 5 308 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, городской округ Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "24" ноября 2015 года сделана запись регистрации № 63-63/002-63/002/303/2015-6763/1

Государственный регистратор



Савукова М. Н.

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	б/н	1	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед входом	С	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	есть	б/н	3	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку при движении по лестнице	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



• Фото № 1 Вход на территорию.



Фото № 2 Путь (пути) движения на территории.

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото №3 Лестница (наружная).

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников ,16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	4	Отсутствуют поручни	К,О	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	5	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	б/н	6	Несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка.	С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых

								средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 4 Лестница (наружная)



Фото № 5 Дверь (входная)

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 6 Тамбур

Приложение № 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	7	Отсутствует информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	б/н	8	Отсутствуют поручни с двух сторон. Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед	С,К,О	Нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

					входом на лестницу, об окончании перил)			
3.3	Пандус (внутри здания)нет	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство пандуса не возможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно.	-
3.5	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	б/н	9	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах – колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № Коридор



Фото № 8 Лестница

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 9 Путь эвакуации.

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	б/н	10, 11	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля) Не соответствие	К,С,О,Г	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п.3.6. Ширина дверных и	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					ширины дверного проёма.		открытых проёмов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 10,11 Кабинетная форма обслуживания.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

1. Результаты обследования:

5. Санитарно- гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников ,16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	б/н	12,13,14	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; Отсутствует аварийное освещение, крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла – коляски. В универсальной кабине и других санитарно – бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные	К,С,О,Г	Устройство кнопки вызова; Устройство аварийного оповещения, крючков для одежды, костылей.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

					опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Ширина проёма не соответствует.			
5.2	Душевая /ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	б/н	15	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,Г,О,С	Привести в соответствие	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 12,13,14 туалет для обучающихся

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 15 гардеробная

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

6.Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников ,16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	б/н	16,17,18	-отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К,С,О,Г,У	Нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2	Акустические средства	нет	б/н	19	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; - отсутствуют	С,Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными	Работы в рамках капитального

					звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;		индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3	Тактильные средства	нет	б/н	-	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и /или предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и мостом изменения направления движения (входами, подъёмниками, лестницами, поворотами коридоров).	С	Привести в информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствие требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть			

					комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 16,17,18 визуальные средства путей эвакуации.

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 19 визуальные средства путей эвакуации

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 20 План эвакуации 1 этаж



Фото № 21 План эвакуации 2 этаж

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1



Фото № 22 Акустические средства оповещения.


Приложение 7


к Акту обследования к паспорту доступности от «29» ноября 2017 г. № 1

7. Заключение по структурно – функциональной зоне:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников ,16

Наименование структурно – функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-3	Индивидуальное решение с ТСР
Вход (выходы) в здание	ДУ	б/н	4-6	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	б/н	7-9	Индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	б/н	10-11	Индивидуальное решение с ТСР
Санитарно – гигиенические помещения	ДУ	б/н	12-15	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	б/н	16-22	Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	ДУ		1-22	Индивидуальное решение с ТСР





Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ ООШ № 2 с. Солнечная Поляна на 2021 – 2030 год.

№ п / п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорт а доступн ости объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности	Финансирование		Ответст венный исполн итель, соиспол нители	Дата теку щего контр оля
				Содержание работ	Вид работ		Объём, тыс.руб .	Источ ник		
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №2 имени полного кавалера ордена Славы Павла Федоровича Власова села Солнечная Поляна городского округа Жигулёвск Самарской области	445363, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулёвск, село Солнечная Поляна, ул. Нефтяников, 16	№ 1 29.11. 2017 г.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организацион ные мероприятия	ДУ			Директ ор, заведую щий хозяйст вом	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организацион ные мероприятия	ДУ				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, ТСР, организацион ный мероприятия.	ДУ				
				Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организацион ные мероприятия	ДУ				

				Санитарно – гигиеническ ие помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организацион ные мероприятия	ДУ				
				Система информации на объектах (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организацион ные мероприятия	ВНД				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

*- указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно – сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – рекомендация; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП –В – доступен полностью всем; ДП –И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ – В – доступен частично всем; ДЧ –И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ –В или ДУ –И)