



1.	Здание школы не оборудовано прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением.	ППБ 01-03 п. 39	ГБОУ ОШ
2.	План схемы эвакуации людей на случай пожара выполнен без внешнего или внутреннего освещения, и не с применением фотолуминесцентных материалов.	ППБ 01-03 п. 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4	ГБОУ ОШ
3.	Помещения школы не в полном объеме укомплектованы коллективными и индивидуальными средствами спасения	ППБ 01-03 п. 3 ГОСТ 12.1.004-96 СП 21-101-97 п.11	ГБОУ ОШ
4.	Выход на чердачное помещение выполнен не через противопожарный люк	ППБ 01-03 п. 3 СП 21-101-97* п.8.4	ГБОУ ОШ
5.	Кабинет психологической разгрузки эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40	ГБОУ ОШ
6.	Кабинет директора эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40	ГБОУ ОШ
7.	Помещение библиотеки эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40	ГБОУ ОШ
8.	Кабинет информатики эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40	ГБОУ ОШ

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям указаний положений (нормативных) правовых актов

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОП/Д.о. Жигулевск Чурсаев С.В. 

С актом проверки ознакомлены, лично акта со всеми приложениями получили: \_\_\_\_\_

директор БОУ ОПИ № 2 Федорова Наталья Николаевна \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (полное и сокращенное) (при наличии), должность, рукоподписание, место (должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 04 " мая 2012 г.



Подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц):  
прошу отказать проверке!