

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
презвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара ул. Гагариновская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.о. Жигулевск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Жигулевск ул. Первомайская, 2 тел. 2 33 66

(указывается адрес нахождения органа, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 133/1/133

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
основной школы № 2 с. Солотчинка Поляны городского округа Жигулевск Самарской области

(наименование организации, ее вид, местонахождение и органа государственного управления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, должность и служебное звание лица, которому вручается документ)

по исполнению распоряжения о проведении внеплановой проверки № 133 от «23» апреля 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» апреля 2012 г. по «04» мая 2012 г. проведена проверка инспектором ОНД - государственным инспектором г.о. Жигулевск по пожарному надзору старшим

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственных инспекторов)

действующим в/внутренней службы Чурзевым Сергеем Вячеславовичем

(по пожарному надзору, проводившего проверку)

в отношении *Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной школы № 2 с. Солотчинка Поляны городского округа Жигулевск Самарской области*

(наименование объекта надзора)

расположенного по адресу: г.о. Жигулевск, с. Солотчинка Поляны, ул. Нефтяников д. 16

(адрес)

совместно с директором ГБОУ ОП № 2 Федорова Наталья Николаевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинции	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание школы не оборудовано прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением.	ПНБ 01-03 п. 39 Организации с массовым пребыванием людей, а также потенциально опасные в пожарном отношении предприятия, нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.	15.08.2012 г.	
2.	План эвакуации	ПНБ 01-03 п. 3	15.08.2012 г.	

людей на случай пожара выполнены без внешнего или внутреннего освещения, и не с применением флуоресцентных материалов.	Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.	
	ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4 Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица П.3) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электропитания или (и) с применением флуоресцентных материалов.	
Помещения школы не в полном объеме укомплектованы коллективными и индивидуальными средствами спасения	ПНБ 01-03 п. 3 Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.	15.08.2012
Выход на чердачное помещение выполнен не через противопожарный блок	ГОСТ 12.1.004-96 СП 21-101-97 п.11 ПНБ 01-03 п. 3 Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.	15.08.2012
	СПиП 21-01-97* п.8.4 В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные блоки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	
Кабинет психологической разгрузки укомплектован с глухими металлическими решетками на окнах.	ПНБ 01-03 п. 40 В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приемах окон по фасадов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке.	15.08.201
Кабинет директора	ПНБ 01-03 п. 40 В зданиях, сооружениях организаций	15.08.20

	металлическими решетками на окнах.	(за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;	
7.	Помещение библиотеки эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40 В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;	15.08.2012 г.
8.	Кабинет информатики эксплуатируется с глухими металлическими решетками на окнах.	ППБ 01-03 п. 40 В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается: устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;	15.08.2012 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД.о. Никитович Цирсаев
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)

« 04 »

20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 04 » мая

20 12 г.



Директор Дуров Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)